

FDV Dokument

1233621

BMB 1,5 multiboks 59 mm

ETIM klasse:
EC002601

Materiale:
Halogenfritt flammehemmende HDPE

Farge:
Grønn



Dybde 59 mm. 4-løp. Halogenfri flammehemmende plast. Romslige 1,5 bokser med god plass til ledninger og utstyr. Ledninger trekkes mellom boksene etter montering.

Tips: Tilpasset for skjult anlegg i tømrede hus. Boksen monteres fra innsiden og røranlegget legges på utsiden av tømmerveggen.

ETIM klasse: Boks/kapsling for innfelt montering i vegg/tak (EC002601)

ETIM versjon: 7

1	EF000003	Monteringsmetode	Hul vegg (EV000128)
2	EF000051	Form	Oval (EV000396)
3	EF000767	Konstruksjonstype	Apparatboks (EV009798)
4	EF000010	Modell / utførelse	Halvannen (EV008084)
5	EF009204	Utrustet med dreibar ring	Nei
6	EF001229	Kan kobles	Nei
7	EF000557	Utstyrt med	Uten (EV000494)
8	EF004702	For antall apparatinnsatser	1,00
9	EF004508	Montering av apparat	Skrus (EV000766)
10	EF005066	Med skruer	Ja
11	EF009763	Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning	Ja
12	EF009206	Gjennomføring gjennom tettenipper	Nei
13	EF009207	Gjennomføring gjennom rørstuss	Ja

FDV Dokument

14	EF009208	Gjennomføring gjennom trappemembran	Nei
15	EF005496	For rør med diameter	16/20 mm (EV023376)
16	EF005657	Rørlåsing	Ja
17	EF009209	Valgfri rørlås	Nei
18	EF005604	Innløp bakfra	Ja
19	EF003593	Antall innføringer	4,00
20	EF009210	Antall medleverte stusser	0,00
21	EF002169	Materiale	Kunststoff (EV000139)
22	EF000025	Halogenfri	Ja
23	EF000139	Overflatebeskyttelse	Ubehandlet (EV006034)
24	EF000007	Farge	Grønn (EV000235)
25	EF005474	Beskyttelsesklasse IP	IP20 (EV006405)
26	EF009212	Utførelse deksel	Uten (EV000494)
27	EF011401	Gjennomsiktig deksel	Nei
28	EF001454	Plomberbar	Nei
29	EF001613	Funksjonssikkerhet	Uten (EV000494)
30	EF005032	Med avskjerming	Nei
31	EF005430	Vindtett	Nei
32	EF004969	Maks ledertverrsnitt	0,00 Kvadratmillimeter
33	EF008016	Antall poler i klemmen	0,00
34	EF007889	Fastmontert klemme	Nei
35	EF004902	Krokfeste for belysning	Nei
36	EF005060	Med spikerfester	Nei
37	EF006205	Spesiell anvendelse	Uten (EV000494)